

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 8 日

星期: 六
工程名称: 锦威“光伏+”100MW光伏电站项目

天气: 阴
气温: 6-18

监
理
工
作
情
况

查看22#地塘组接地线连接点,查
看接地线是否符合标准要求
求施工人员加强对组接地线
检查.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河北荣
威安装工
程有限
公司

22#地塘电缆以4截设
400米.
14#地塘黄绿线中接地.
22#地塘组接地.

其
它
事
项

本日现场监理人员

胡明刚 孙学英 陈维

记录人:

程嘉伟

总监理工程师:

李和平