

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 26 日

星期: —

工程名称: ~~南京明基软件园项目~~

天气: 多云

气温: -9° - 8°

监 理 工 作 情 况	与总包单位管理人员沟通赵永均光 伏场区部分组件连线接地未进行镀锌 完成, 必须进行整改.	
施 工 情 况	施工单 位: 江 苏 启 安	施 工 内 容 及 进 度 赵永均光伏场区有缺项予以进行 施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	记录人: 王 磊 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 磊	

