

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 19 日

星期: 二

工程名称: 南网不... 光伏项目

天气: 晴
气温: 6-19°

监 理 工 作 情 况	7-3光伏场区构架安装, 接地焊接, 组件安装 检查. 北台光伏场区支架安装检查. 水泵 起吊光伏场区检查. 组件板. 其中. 江疏翔倒塔. 外线杆塔倾斜. 保护电缆套管以拆位电缆鼓 起. 零星倒置电缆破坏. 已通知施工队整改. 7-3光伏场区现正施工. 30. 高杆. 摇机一台. 发电机一台. 振动泵一台. 人员12人. 管理人员2人.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	无 今 天 事 故.	
本日现场监理人员	2017年10月19日 孙... 孙...	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	