

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 8 日

星期: 三

工程名称: 南京江北新区光伏并网发电项目

天气: 晴

气温: 10 ~ 10

监
理
工
作
情
况

王江沟光伏电站区3号桩的施工作业站。C30商砼
振捣机四台。吊车二台。发电机三台。振动泵6台。人数36人。
带班人员2人。部分冲沟处钢筋露出虽然存在。已通知
业主观看。总包项目负责人现场检查。已有整改。
王江沟光伏电站区在架组件吊装检查。组件吊装
平面应符合GB50794-2012要求。已通知施工单位整
改。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
苏
启
安

- ①. 王江沟光伏电站区相变基础开挖施工作业。王江沟光伏电站区12号接地网焊接施工作业。
- ②. 王江沟光伏电站区接地网焊接施工作业。
- ③. 王江沟光伏电站区3号桩的施工作业。在架组件施工作业。

其
它
事
项

安全无事故。

日现场监理人员

王江 郭瑞卿

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):