

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: $-10^{\circ} \sim -7^{\circ}$

日期: 2017 年 12 月 9 日

星期: 六

工程名称: 新阳和光林产业园项目

监 理 工 作 情 况	王三沟光伏电站新增地块电气工程监理检查。 锦沙盖板光伏符合规范要求。台架组件安装检查。 组件板安装符合规范要求。(GB50794-2012)。 已现场通知施工单位项目经理到位。并与业主、设计院 进行整改。 赵子沟光伏电站台架组件安装施工。1x4 ² 线施工 接地施工检查。	
施 工 情 况	施工单 位 江 苏 启 安	施 工 内 容 及 进 度 ①. 王三沟光伏电站电气工程监理锦沙盖板施工。接地施工 接地沟回填施工。台架安装施工。1x4 ² 线敷 设施工。 ②. 赵子沟光伏电站台架组件安装施工。1x4 ² 线施工 接地施工。
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员		 
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):