

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 14 日

天气: 阴有雪
气温: -19 ~ -3

工程名称: 朝阳市双塔区老旧小区改造项目

监 理 工 作 情 况

赴双塔区双塔场区台架组件接装施工检查。
至双塔区双塔场区新增地友架组件接装施工。
电缆敷设施工、32流箱接装施工、低压接线施工
等检查。接地施工防腐贴土层面下设有刷防腐。
不符合规范要求,已通知施工单位整改,电缆沟等。
座应符合图纸设计要求。会议纪要中有说明。施工单位
管理不力,已上报业主。

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
江苏启安	①. 赴双塔区双塔场区台架组件接装施工。接地 施工。1KV线敷设施工。 ②. 至双塔区双塔场区台架组件接装施工。电缆敷 设施工。32流箱接装施工。 ③. 杆塔外线施工。

其 它 事 项

无安全事故

王 号 李 瑞 师

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):