

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 27 日

星期: 三

工程名称: ~~新阳和光场站并网发电项目~~

天气: 多云

气温: 17.0 - 2.0

监 理 工 作 情 况	对新阳和光场站1×4²线路设施进行检查。 对新阳和光场站10kV线路检查验收及 线路架设验收检查。安全检查。 对新阳和光场站站边通道处部分组件灰尘污染 严重,已上报业主。 对公司颁布的监理职业道统守则进行认真学习。	
施 工 情 况	施工单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	无 令 无 事 故	
本日现场监理人员		27号 张瑞华
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):