

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 30 日

星期: 六

工程名称: 新和光伏并网发电项目

天气: 晴
气温: $+3^{\circ}\text{C} \sim -2^{\circ}\text{C}$

监 理 工 作 情 况

赴新和光伏地区接地线施工。1x4²线扣扎施工。
至王沟光伏地区新增地线施工。组件斜拉筋
检查。大兰光伏地区检查。部分汇流箱接地。避雷线
地线有遗漏。要求施工单位必须完成。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江
苏
名
家

①. 赴新和光伏地区接地线施工。1x4²线扣扎施工。
②. 至王沟光伏地区新增地线施工。组件台架
检查施工

其 它 事 项

安 全 无 事 故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):