

日期: 2017 年 7 月 14 日
 工程名称: ~~湖南平江光伏电站项目~~

监 理 日 志 ()

天气: 晴
 气温: 24° - 35°

北台光伏电站后台架安装检查.

现场检查后台架. C30 高砼 人数 14 人. 发电机 = 台.
 振捣器 = 台 接地施工检查.

赵家沟光伏电站后台架加固巡查. 下发通知单
 一张 找平混凝土浇筑. 表面有麻面现象.

监理单位: 江苏中电工程监理有限公司

施工内容

其它事项

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	①. 北台光伏电站后台架安装施工. 现场检查 施工. 1x4² 线敷设施工. 相变制模施工. ②. 赵家沟光伏电站后台架加固施工. ③. 升压站地坪修复施工.

安全无事故

(Handwritten signature)

监理单位: 江苏中电工程监理有限公司
 总监监理工程师/总监监理工程师代表 (签字):
 江苏省住房和城乡建设厅监制