

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 26 日

星期: 三

工程名称: 新阳镇光伏发电项目

天气: 阴

气温: 20 - 29

监 理 工 作 情 况	北台光伏场区台架基础检查, 另穿线管内敷设线卡, 铜套管口没有斜口, 毛刺, 请用保护膜包裹, 立即通知立即整改。 下台光伏场区桩机钻孔查看。 桩基桩所有注浆全部施工结束。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	①. 北台光伏场区台架基础施工。 ②. 下台光伏场区桩基、桩机钻孔施工。 ③. 桩基注浆加固桩施工。 ④. 桩基桩基电杆地面处处理施工。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):