

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 29 日

天气: 晴
气温: 20°-35°

工程名称: 新阳镇光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

7-3号光伏电站运维站. 简站. 发电机一台.
振动泵二台. 吊车一台. 人数12人. 管理人员二人. 2号
机120只.

北台子光伏电站组件脱落检查. 支架白锈
处理查看等.

施
工
情
况

施 工 内 容 及 进 度

施工单位

- ①. 7-3号光伏电站运维站. 修路施工.
- ②. 北台子光伏电站组件脱落及支架白锈处理施工.
- ③. 北台子光伏电站加固施工.

其
它
事
项

安全无事故

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制