

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 4 日

星期: 五

工程名称: ~~扬州市东大街东段道路工程~~

天气: 晴

气温: 23° — 32°

监
理
工
作
情
况

昨日下午. 今天出去升飞检查一下.
 砌墙基础部分有印水现象. 雨蓬根部有
 渗水现象. 已通知施工单位维修.
 赵记沟光化坊西一处相变因下雨路边有塌方.
 已告知施工单位注意此处.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

下雨路面冲坏.
 修路处理.

其
它
事
项

无安全事项

本日现场监理人员

王 晓 芳 叶 子

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):