

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 12 日

星期: 二

工程名称: ~~湖南和光泰来新能源项目~~

天气: 晴
气温: 9-26

监 理 工 作 情 况	下三子岩场合架组件接装检查 发现部分组件板接装不平整, 支架间距较大, 不符合 GB 50794-2012 规范要求 接地防腐不符合 GB 50169-2016 规范要求 接地焊接检查.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	和 光 泰 来	①. 下三子岩场合架组件接装 ②. 接地焊接施工
其 它 事 项	安全无事故.	
本日现场监理人员	王中平	
记录人:	王中平	
第五版表	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	