

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 19 日

星期: 二

工程名称: ~~新阳村光伏发电项目~~

天气: 晴转多云
气温: 10°-23°

监 理 工 作 情 况	下三光伏发电站台架组件接驳, 接地, 以4²线敷设, 安全等检查, 发现接地扁铁焊接对口焊, 不符合GB50169-2016规范要求, 已通知施工单位整改, 大三光伏发电站加固桩施工检查验收合格, 通知施工单位, 要求施工单位整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	安全无事故。	
本日现场监理人员	王 云 芳 李 子	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	