

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 21 日

星期: 四

工程名称:

天气: 晴

气温: 17°-30°

~~新阳里光伏电站并网发电项目~~

监 理 工 作 情 况	下三三光伏电站台区柜组件接装. 接地焊接. 1x4线及开控接地为检查. 施工单位成品保护 意识不强. 组件板任意堆放. 现由已通知施工单位 立即整改. 大三三光伏电站台区柜柜架绑扎细节检查. 细节不符 不符合图纸设计要求. 已通知施工单位整改.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	无 今 无 事 故.	
本日现场监理人员	王 强 李 明	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

