

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 1 月 2 日

星期: 二

工程名称: 朝阳市北山生态园

天气: 晴
气温: 18℃ - 1℃

监 理 工 作 情 况	监理单位人员对北山生态园及王三沟生态园内的接地施工进行检查. 对王三沟生态园的接地施工进行检查发现个别接地线没有接入避雷器四端上. 已要求施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施工内容及进度 北山生态园及王三沟生态园内的接地施工. 避雷器接地施工. 通信线施工. 安全牌标识. 悬挂光伏板施工.
其 它 事 项	安全无事故.	
本日现场监理人员	322号 邵瑞卿	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	