

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 3 日

星期: 三

工程名称: 南网和光伏发电项目

天气: 晴
气温: -17.0 -2.0

监 理 工 作 情 况	王江向光伏地区江流箱接地及避雷 接地施工检查, 并对光伏地区进行 巡查, 个别支路接地未牢固到位, 已通知 施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施工单位 江 苏 启 安	施 工 内 容 及 进 度 ① 王江向光伏地区接地及避雷施工及光伏地区 接地施工。 ② 电气设备检查维修施工。
其 它 事 项	安 全 无 事 故	
本日现场监理人员	记录人: 张 强 邵 瑞 强	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

江苏省住房和城乡建设厅监制