

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 10 日

星期: 三

工程名称: ~~新明和光热井管网安装工程~~

天气: 晴
气温: -19° ~ -9°

监 理 工 作 情 况	对石站预埋控制柜控制柜接线 及光热井组件接线施工, 接地施工等巡查。 部分组件接线不符合 GB 50794-2012 规范要求 已通知施工单位整改。	
施 工 情 况	施工单位 江苏启安	施 工 内 容 及 进 度 ① 对石站预埋控制柜接线施工流程检查施工。 ② 对石站及三三沟光热井组件接线施工。
其 它 事 项	安全无事故	
本日现场监理人员	王强 邵培	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	