

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和兴光伏电站项目.

日期	2018 年 4 月 17 日 星期二	气候	晴.	气温	12°-26°
监理人员动态: 正常巡查工地. 三人.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 32人					
施工机械动态: 汽车吊2台. 发电机一台.					
施工进度情况	1. 下三子站光伏区台架组件吊装施工. 2. 赵家沟. 卡三子站光伏区施工.				
检查发现的问题	电缆桥架台架接驳处预埋件未见处理.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对上述问题进行整改并上报 监理及业主部门.				
协调内容或其他	生产安全正常.				
记录人	王 芳 蔡永辉	总监签阅	张昭武		