

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市双塔经济开发区风电项目

日期	2018 年 4 月 30 日 星期一	气候	多云	气温	11°-22°
监理单位动态: 正常巡查 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 2人 18人					
施工机械动态: 发电机一台					
施工进度情况	下3号光伏组件板拆除区域组件吊装施工. 电缆桥架吊装施工.				
检查发现的问题	现场发现组件板运来又及施工. 施工单位就开始拆除. 组件板包装盒. 不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位必须对上述问题进行整改. 重新包装组件板. 使组件板得到安全质量保证. 并经业主同意后方可给予施工单位考核.				
协调内容或其他	安全无事故.				
记录人	张昭武	总监签阅	张昭武		