

监 理 日 志

工程名称: 襄阳东郊光伏电站项目

日期	2018 年 5 月 6 日 星期四	气候	晴	气温	11°-30
监理单位动态: 正常巡查及旁站 2人		材料进场、取样见证、合格情况: C30 商砼			
施工方人员动态: 张启东 30人					
施工机械动态: 发电机一台、焊机二台					
施工进度情况	1. 下马岭光伏电站区域组件吊装施工. 电缆沟开挖施工. 电缆敷设施工. 2. 联合光伏电站区域拉线施工. 古柴运输施工.				
检查发现的问题	对光伏电站区域拉线 (14 根) 脱落问题影响光伏电站发电.				
处理措施、意见、结果	对上述问题通知光伏电站管理人员立即进行整改. 并对所有拉线箱内拉线进行检查.				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	张启东 张启东	总监签阅	张明武		