

监 理 日 志

工程名称: 郭阳和光农网发电项目.

日期	2018 年 5 月 9 日 星期三	气候	阴有	气温	15°-28°
监理人员动态: 王学进巡查及旁站.			材料进场、取样见证、合格情况: C30 商砼		
施工方人员动态: 孙苗苗 48人					
施工机械动态: 发电机一台. 焊机一台.					
施工进度情况	1. 下三子营光伏电站边坡区域组件吊装施工. 1X4线架架架施工. 高压电缆接头施工 2. 联合光伏电站支架吊装施工及相连接基础施工				
检查发现的问题	下三子营光伏电站边坡区域高压电缆沟敷设又为台 QB50168-2006 标准电卡				
处理措施、意见、结果	对上述问题我监理单位人员现场已通知总包单位管理人员对此事进行整改. 但总包单位并未整改.				
协调内容或其他	将上述问题已后监理单位要求总包单位整改.				
记录人	王学进 樊永辉.	总监签阅	张昭武.		