

监 理 日 志

工程名称: 郭阳和化机 110kV 变电站

日期	2018 年 6 月 4 日 星期二	气候	晴	气温	20°-31°
监理单位动态: 正常巡查及旁站 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 黄沙-砂块			
施工方人员动态: 江苏启东 大亚湾项目部 4人 联合项目部 6人					
施工机械动态: 发电机组 1人					
施工进度情况	①. 大亚湾项目部 4人施工。 ②. 联合项目部 6人施工。				
检查发现的问题	联合项目部 1x4线直埋电缆敷设未设置保护措施。				
处理措施、意见、结果	对上述情况已通知监理单位及施工单位到场查看。 要求施工单位必须整改。				
协调内容或其他	安全无事故				
记录人	王学军 樊新辉	总监签阅	王学军		