

监 理 日 志

工程名称: 打铜和岩岩发电项目.

日期		2018年6月8日 星期五		气候		多云		气温		19°-32°	
监理单位动态：正常巡查及旁站 2人 施工方人员动态：32名在岗 20人 施工机械动态：搅拌机一台							材料进场、取样见证、合格情况： 无				
施工进度情况		①. 完成基础土方开挖工作。拟做地工。浇筑垫层砼。 ②. 大=马路东侧的消气表地工。									
检查发现的问题		此处的回填土在项检查，基础东边表面粉刷有空壳。内部有泥土现象。									
处理措施、意见、结果		要求整改并随时已中情况反馈也经整改后上板带验收合格。									
协调内容或其他		安全无事故									
记录人		2018 黎和辉				总监签阅		王明武			