

监 理 日 志

工程名称: 南阳市伏牛山风电场

日期	2018 年 6 月 30 日 星期三	气候	多云	气温	19°-34°
监理人员动态: 正常巡视工地及旁站 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 2人 1人					
施工机械动态: 发电机一台、电焊机一台					
施工进度情况	1. 综合楼场区古塔组件吊装施工。 2. 7#综合楼场区接地线安装施工。				
检查发现的问题	7#综合楼场区古塔斜拉筋松动太大, 经 QH50205-2002施工规范要求				
处理措施、意见、结果	要求施工单位整改, 预防风大对 古塔组件产生影响。				
协调内容或其他	与监理单位现场工作人员沟通, 要求接地线接 符合规范要求施工。				
记录人	张XX 王XX	总监签阅	(Signature)		