

监 理 日 志

工程名称: 朝阳和兴光伏电站项目

工程名称: 泰山国际大酒店工程		气候	晴	气温	22°-28°
日期	2018年8月6日 星期二		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
监理人员动态: 正常巡查 2人					
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态: 电焊机一台					

施工进度情况	水台光伏板支架焊接加固施工。 7-2号光伏板支架加固施工。 2号光伏板支架2x70电缆桥架安装、检修。
--------	--

检查发现的问题	陆坡西成组件在中间安装过大,组件角度45°后仍未整改。
---------	------------------------------------

处理措施、意见、结果	对上述情况已通知总包单位立即组织现场整改。要求必须加强自检整改,已上报监理单位。
------------	---

协调内容或其他	2号光伏板支架加固仍然停工未施工,已上报监理单位处理。
---------	------------------------------------

记录人	王强 王振东	总监签阅	王强
-----	--------	------	----