

监 理 日 志

工程名称: 湖南长沙黄花机场改扩建工程

日期	2018 年 12 月 25 日 星期六	气候	晴	气温	17°-28°
监理单位动态: 正常巡视工地 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 20名劳务 5人					
施工机械动态: 电焊机一台					
施工进度情况	通过现场检查发现: 十二组、组件板已安装完成, 但中接线未接到位。				
检查发现的问题	今天检查 通过现场检查发现: 组件板接线未接到位 中接线未接到位				
处理措施、意见、结果	对此情况已要求施工单位管理人员整改。 但中接线仍未整改				
协调内容或其他					
记录人	王强 王振东	总监签阅	王强		