

监 理 日 志

工程名称: 中北和光光伏并网发电项目

日期	2018年9月4日 星期三	气候	晴	气温	16°-27°				
监理单位动态:	正常巡查2处 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	2名焊工 4人								
施工机械动态:	电焊机-1台								
施工进度情况	屋顶光伏板安装与架立杆焊接施工及 地面消缺施工。								
检查发现的问题	新架立杆光伏板发现一块组件板 一块中压块未压组件板, 预压螺栓未穿一个。 又发现2处螺栓要求								
处理措施、意见、结果	2处螺栓已现场通知施工单位立即整改。 2处螺栓已整改。								
协调内容或其他									
记录人	王松 姜振东	总监签阅	王松						