

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 1 日

星期: 四

工程名称: 泰州平圩光伏电站项目

天气: 晴
气温: 20-17

监
理
工
作
情
况

上午巡查赵弘沟光伏电站江苏总承包单位
安装组件时存在施工, 检查发现光伏阵列间距过大
要求总承包单位彻底检查整改, 确保工程质量。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
启安

赵弘沟光伏电站安装组件时存在施工。
据地仍有少数组件未连接, 组件连线
少数未连接

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 王强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王强