

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 18 日

星期: 日

工程名称: 朝阳镇光伏发电项目

天气: 晴
气温: -9° - 8°

监 理 工 作 情 况	巡查光伏场区组件. 接地线缺失情况. 人员 5 人. 管理人员 1 人.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	江苏 光伏 安 巡查光伏场区组件. 接地线缺失情况	
本日现场监理人员: 王强 姜振东		
记录人: 王强 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王强		

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建