

监 理 日 志 (

天气: 晴

气温: 7°-8°

日期: 2018 年 11 月 25 日

星期: 四

工程名称: 新阳和光光伏并网发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏组件与汇流箱接地线仍未
连接. 组件接地线仍未连接. 及时汇报
已发报告并有通知单说明. 业主单位已知此事.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江
苏
启
东

光伏组件与汇流箱接地线
连接部分施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王峰

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王峰

