

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 13 日

星期: _____

工程名称: 隆化县隆兴管源石片村光伏农光互补项目

天气: 晴
气温: -3~10℃

监 理 工 作 情 况	1. 予以上去项目上的支票。 2. 继续完善审查《EPC总承包合同》附件《技术协议》。并指出意见: 电网接入系统报告, 评审由总包负责; 逆变器, 相变, 高低压开关柜质保期为5年, 20年; 高低压, 交流滤波器根据《电力设备设计规范》均采用铜芯, 而不采用铝合金电缆; 附件	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中融甘肃	EI测试0.003%数量偏少; 出线道路太阳能路灯; 防鼠板; 消防措施由总包负责等。 1. 放假中。
其 它 事 项	1. 验收行李准备出发去项目部。	
本日现场监理人员: 刘若瑞 沈佳友 记录人: 沈佳友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛文才		