

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 1~17℃

日期: 2017 年 4 月 25 日
星期: 二
工程名称: 隆化县三营镇石片村2016年农网改造提升工程

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 亮化一区1#电杆电杆架设, 稍支吊架1#5#。逆时针检查11个。组件安装。2) 亮化二区铜铝器制作, 清表约4吨。3) 亮化三区线路有待修整。4) 外线仍在停工状态。5) 开关柜检修公司外墙抹腻子。雨水管安装要求古架1m间距, 卫生间小便器, 大便器坐便器给水管方式及位置均不正确要求整改/屋面排水管道, 通气管管径太小要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中研建设	1. 亮化一区电杆架设, 电杆沟开挖, 稍支吊架吊架, 组件安装, 目前还有2吨没安装。 2. 亮化二区施工队工作, 要求尽快引孔。 3. 外线停工。 4. 开关柜装饰装饰修改造, 室外工程改造。
其 它 事 项	1. 合计将监理日志表格上传公司+简。陆叶。 2. 要求总包将摄像头监控图纸拿来查看。	
本日现场监理人员: 刘晨瑞 沈正吉		
记录人: 沈正吉 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘晨瑞		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制