

## 监 理 日 志

工程名称: 丹化县高三家营漠河村村2017年风化土试验项目

日期	2017年12月3日 星期日	气候	晴	气温 -17~-3°C
监理人员动态:	巡检上岗			
施工方人员动态:	仅当班二区施工			
施工机械动态:	泥浆罐搅拌机运行			
施工进度情况	1. 丹化厂区搅拌机运行正常。 2. 其它部位待定。			
检查发现的问题	1. 要求在2017.12.10前完成试验场内设备、 施工总包云和监理共同动向。 2. 泥浆罐防冻密谋不足。			
处理措施、意见、结果	1. 因为总包云和监理共同动向，我方多次催促其开箱 外线焊接设备调试人员进场，作好前准备。 2. 泥浆罐防冻：要求：1) 搅拌时使用热水 温度不超过80°C, 2) 加添加剂(防冻剂)，根据季节加 3) 打捞后必须用黑色棉包裹保温。			
协调或其他内容	1. 关于采购事项事宜，与业主沟通意见。			
记录人	洪世友 初底瑞	总监签阅	黄生财	