

监理日志()

天气: 晴

气温: 22 - 30°C

日期: 2017年5月4日

星期: 四

工程名称: 丰阳油田 39.6MW 发电项目

监理工作情况

- (1). 35kV 电气楼施工浇筑情况良好。
- (2). 综合楼基础回填良好。
- (3). 8#井区按装电池组件情况良好。
- (4). 8#井箱变基础浇筑, 无振动设备, 已停工, 待施工。

施工单位

施工内容及进度

管理人员

7人

35kV 电气楼、浇筑

综合楼回填。

施工人员

45人

8#井区装发电板。

其它事项

8#井区箱变基础, 本地农民工无专业技术人员施工。
 (无振动棒)

本日现场监理人员

年冲、蔡志诚、徐存辉、赵德生

记录人: 蔡军波

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维星