

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 14 日

星期: 日

工程名称: 来阳昃39.6MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 21-33℃

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>①, 巡查, 综合楼立模地梁浇筑, 良情良好</p> <p>②, 巡查 31V 电气楼施工浇筑构造梁情况良好,</p> <p>③, 检查 10KV 电气楼地梁绑扎情况好,</p> <p>④, 检查 11# 箱变基础砌墙情况, 一般,</p> <p>⑤, 巡查, 光伏区支架发电板安装情况, 正常,</p> <p>⑥, 巡查, 光伏区 11# 区管接浇筑情况一般,</p> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |                                                      |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 施<br>工<br>情<br>况 | 施工单位                           | 施 工 内 容 及 进 度                                        |
|                  | <p>管理人员 6人</p> <p>施工人员 85人</p> | <p>电站,</p> <p>箱变基础,</p> <p>支架发电板安装,</p> <p>管接浇筑.</p> |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 其<br>它<br>事<br>项 | <p>综合楼构造梁 焊接口未除焊渣,</p> |
|------------------|------------------------|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 本日现场监理人员 | 年冲, 徐存辉, 赵德生, 熊俊辉        |
| 记录人: 董亚辉 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军 |