

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 27 日

星期: 六

工程名称: 来凤湖巴图396MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 19-32℃

监 理 工 作 情 况	①. 检查35kV电气楼抹灰地利, 地基情况(屋内) ②. 检查110kV新墙浇筑情况 ③. 检查综合楼, 浇筑屋顶情况 ④. 检查箱变基础及主梁情况 ⑤. 装设架, 发电板.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	管组段 4人 施组段 5人	电气楼, 箱变基础, 光伏区
其 它 事 项	综合楼分布筋型号小且间距大, 箱变及主梁钢筋间距大100mm	
本日现场监理人员		年冲, 赵德生, 徐存辉, 徐明德,
记录人: 董军旗		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李继军.