

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 13 日

星期: 二

工程名称: 景田光伏电站 39.6MW 光伏发电项目

天气: 多云
气温: 23-28°C

监 理 工 作 情 况	(1) 检查综合楼外管线路及室内布线情况, (2) 检查35kV 电气楼控制室窗框情况 (3) 检查110kV 电气楼屋内布线情况, 为 BV 1x2.5mm² 1x4 平方线 (4) 检查避雷线接地网接装及回填 (5) 检查电杆沟主杆, 绑扎情况, (6) 检查光伏区, 区拉线情况(16)	
施 工 情 况	施工单位 施工人员 35人 管理人员 4人	施 工 内 容 及 进 度 电气站、 光伏区
其 它 事 项	综合楼屋内布线为 2 根 BV 1x2.5², 1 根 BV 1x4²	
本日现场监理人员: 李冲, 赵德生, 徐存辉, 陈明德		
记录人: 董宝旗		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维星