

监 理 日 记 (22)

日期: 2017年 8 月 22 日

星期: 四

天气: 多云
气温: 25-32°

工程名称: 杨庄田光伏发电项目 外线

监 理 工 作 情 况	1 检查 10KV 架设线、电缆全部完成 2 检查 10KV 防腐未做 杆底未加土 杆编号未装 3 检查 35KV 全部完成 4 检查变电所 35KV 未并网	
施 工 情 况	承包单位 施工人数 16 管理人数 2/1	施工内容及进度 放线 安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵德生		
记录人: 赵德生		总监 (总监代表): 李维平