

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 15 日

星期: 六

工程名称: 溧阳湖39.6MW光伏'发电项目

天气: 晴
气温: 28-38℃

监 理 工 作 情 况	(1). 检查综合楼厕所墙3人, 搜房1人, 情况, (2). 检查电气室内水电工视频监控系统安装情况3人 (3). 检查水泵房基础地梁浇筑情况6人 (4). 检查消防水池立模情况4人, (5). 巡视光伏区, 一切正常.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="352 1077 485 1133">施工单位</th><th data-bbox="485 1077 1321 1133">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="352 1133 485 1518"> 施工员 16人 管理人员 3人 </td><td data-bbox="485 1133 1321 1518"> 电气站, </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	施工员 16人 管理人员 3人	电气站,
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
施工员 16人 管理人员 3人	电气站,				
其 它 事 项	水泵房基础地梁浇筑, 为自拌混凝土而未振动为稀糊				
本日现场监理人员	年中, 赵德生, 侯明健				
记录人: 董军旗	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军				