

B7

监 理 日 记()

日期: 2017年9月28日

星期: 四

工程名称: 扬州江都经济开发区污水处理厂

天气: 晴

气温: 26~33℃

监 理 工 作 情 况	1. 35kV电缆重新打压试验。 7.5万伏 正常。做标记回填。 2. 准备再次龟裂。合同。 3. 相关资料整理。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	武汉烽火。	1. 管理人员 4人。 2. 施工队 11人。
其 它 事 项	正常	
本日现场监理人员		赵海生, 胡丁。
记录人: 李冲		总监(总监代表): 李维华

江苏省建设厅监制