

监 理 日 志

工程名称: 来阳湖田 396MW 光伏发电项目.

日期	2017年11月03日 星期日	气候	晴	气温	17~26℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	1台电焊机, 1台打孔机.				
施工进度情况	对接地和支架进行检测. 2~7#区域.				
检查发现的问题	有个别组件角度变化, 不再呈21°.				
处理措施、意见、结果	对因支架松动而改变角度的组件. 重新安装, 并再次报检. 复测.				
协调内容或其他	无				
记录人	李中	总监签阅	李维军.		