

监 理 日 志

工程名称: 来阳 肥田 31.6 MW 光伏发电项目.

日期	2017年 月 08日 星期三	气候	多云	气温	13~20℃
监理人员动态:	1人.	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	13人.				
施工机械动态:	1台电焊机. 1台钻孔机				
施工进度情况	2区、3区整改. 8~10区 安装逆变器. 汇流箱.				
检查发现的问题	有一个逆变器损坏. 8区				
处理措施、意见、结果	更换不再使用.				
协调内容或其他	无.				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		