

监 理 日 志

工程名称: 奉阳 840 39.6MW 光伏发电项目.

日期	2017年11月09日 星期四	气候	阴	气温	10~19℃
监理单位动态:	1人.	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	13人.				
施工机械动态:	1台电焊机, 1台打桩机.				
施工进度情况 施工部位	1. 2~7#井区 整改, 2. 8~15#井区 电气施工.				
检查发现的问题	1. 电焊条有湿的.				
处理措施、意见、结果	1. 更换, 烘干后使用.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		