

监 理 日 志

工程名称: 来阳 1AC 39.6 MW 光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 14 日, 星期二	气候	13A.	气温	8~14℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	13人.				
施工机械动态:	1台电焊机.				
施工进度情况	1. 3#区整改. 2. 12#区焊接地线. 垂直, 水平.				
检查发现的问题	1. 个别扁铁搭接长度不够.				
处理措施、意见、结果	加搭接扁铁, 长度大于 2D.				
协调内容或其他	无				
记录人	李 冲	总监签阅	李 维 军		