

监 理 日 志

工程名称: 来阴湖田 3916 MWP 光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 20 日 星期三	气候	晴	气温	9 ~ 16℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	1台挖机.				
施工进度情况 施工部位	1. 消防水池处理完成, 再次蓄水试验. 2. 高压电缆展放. 3. 低压电缆接线.				
检查发现的问题	1. 高压电缆展放 没用专用电缆盘支架.				
处理措施、意见、结果	1. 注意电缆放线过程中的保护.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		