

监 理 日 志

工程名称: 永阳 湘巴田 31.6MW 光伏发电项目.

日期	2017 年 12 月 22 日 星期 五	气候	晴	气温	8 ~ 16℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	18人				
施工机械动态:	1台 挖机.				
施工进度情况 施工部位	1. 高压电缆放线. 做中间接头. 2. 消防水池回填 3. 低压电缆回填土.				
检查发现的问题	1. 高压电缆没有铺沙.				
处理措施、意见、结果	1. 通知施工方对应整改. 电缆底部铺沙.				
协调内容 或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		