

监 理 日 志

工程名称: 来阳 100MW 光伏发电项目

日期	2017年12月23日 星期六	气候	多云	气温	9 ~ 13℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	21人				
施工机械动态:	1台 挖机, 1套 实验设备				
施工进度情况	1. 高压 设备电气试调: 实验. 箱变, 高压电缆. 2. 电缆沟回填 3. 送电前 电气设备检查.				
检查发现的问题	1. 高压实验没有 调试报告.				
处理措施、意见、结果	1. 施工单位尽快补全《调试报告》.				
协调内容或其他	无				
记录人	牟坤	总监签阅	李维军		