

监 理 日 志

工程名称: 未阴 月巴田39.6mw光伏发电项目

日期	2017年12月30日 星期六	气候	小雨	气温	2~9℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 光伏区巡视。 2. 将部分材料集中堆放。 3. 整理相应施工资料。				
检查发现的问题	1. 施工方电气实验无报告。				
处理措施、意见、结果	1. 通知施工方尽快提供, 直至有效实验报告。				
协调内容或其他	无				
记录人	李维军	总监签阅	李维军		