

监 理 日 志

工程名称: 来阳 洪巴田 31.6MW 光伏发电项目.

日期	2018 年 01 月 05 日 星期 五	气候	小雨	气温	2~8℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	1. 开关站、光伏区巡视. 2. 相关施工材料检查 做防水. 3. 相关施工资料整理.				
检查发现的问题	1. 后面几天有降温、降水. 全面进入冬季施工.				
处理措施、意见、结果	1. 在 5℃ 以下时注意保温施工.				
协调内容或其他	无				
记录人	李冲	总监签阅	李维军		